


Перечень показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015г №606/пр. по МУП ЖКХ "Петраковское" Здвинского района Новосибирской области

	Наименование	ед. измерения	показатель
1	Общий раздел		
1.1.	Наименование ТСО		МУП ЖКХ "Петраковское"
1.2.	Адрес регистрации		632961с.Петраки,ул.Клубная16,Здвинского района НСО.
1.3.	ИНН		5421110520.
1.4.	ОГРН		542101001.
1.5.	ОКВЭД		35.30.14
1.6.	Учредитель		администрация Петраковского сельсовета
1.7.	Основание владения имуществом		Договор хозяйственного ведения №2 от 03.11.2016г.
2	Производство тепловой энергии		
2.1.	Адрес теплоисточника		д.Маландино, ул.Школьная 7а
2.2.	Год ввода в эксплуатацию		1998 год.
2.3.	установленная мощность	Гкал/час	0,80
2.4.	подключенная нагрузка	Гкал/час	0,27
2.5.	Балансовая стоимость теплоисточника	тыс. руб	299,00
2.6.	Физический износ	%	85.
3	Передача тепловой энергии		
3.1.	Протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении	км.	1,00
3.2.	в том числе нуждающимся в замене.	км.	0,50
3.3.	средний диаметр тепловых сетей	мм	90,00
3.4.	Балансовая стоимость тепловых сетей	тыс. руб	111,89
3.5.	Физический износ	%	80.
4.	Наличие документации по оценке текущего состояния объектов теплоснабжения.		
4.1.	Схема теплоснабжения, НПА об утверждении	реквизиты	Схема теплоснабжения утверждена Администрацией Петраковского сельсовета Пост. № 21-па от 22.04.2015г. Актуализация схемы теплоснабжения пост.№18-па от 10.04.2023г Администрация Петраковского сельсовета.
4.2.	Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов	реквизиты	рег.№ ЭП-169-2019-49 от 12.11.2019
4.3.	Экспертное заключение специализированной организации по результатам обследования состояния котельной	реквизиты	Арх.№86/1ПК2019 06.2019г

4.4.	выводы экспертного заключения	краткое изложение	Общее состояние основных строительных конструкций здания характеризуется как ограниченно работоспособное.
------	-------------------------------	-------------------	---

Директор МУП ЖКХ "Петраковское"



Найдёнов В.И.

Перечень показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015г №606/пр. по МУП ЖКХ "Петраковское" Здвинского района Новосибирской области

	Наименование	ед. измерения	показатель
1	Общий раздел		
1.1.	Наименование ТСО		МУП ЖКХ "Петраковское"
1.2.	Адрес регистрации		632961с.Петраки,ул.Клубная16,Здвинского района НСО.
1.3.	ИНН		5421110520.
1.4.	ОГРН		542101001.
1.5.	ОКВЭД		35.30.14
1.6.	Учредитель		администрация Петраковского сельсовета
1.7.	Основание владения имуществом		Договор хозяйственного ведения №2 от 03.11.2016г.
2	Производство тепловой энергии		
2.1.	Адрес теплоисточника		с.Петраки,ул.Московская11
2.2.	Год ввода в эксплуатацию		1976 год
2.3.	установленная мощность	Гкал/час	3,60
2.4.	подключенная нагрузка	Гкал/час	0,63
2.5.	Балансовая стоимость теплоисточника	тыс. руб	1287,70
2.6.	Физический износ	%	90,00
3	Передача тепловой энергии		
3.1.	Протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исчислении	км.	2,30
3.2.	в том числе нуждающимся в замене.	км.	0,50
3.3.	средний диаметр тепловых сетей	мм	90,00
3.4.	Балансовая стоимость тепловых сетей	тыс. руб	223,78
3.5.	Физический износ	%	13,50
4.	Наличие документации по оценке текущего состояния объектов теплоснабжения.		
4.1.	Схема теплоснабжения, НПА об утверждении	реквизиты	Схема теплоснабжения утверждена Администрацией Петраковского сельсовета Пост. № 21-па от 22.04.2015г. Актуализация схемы теплоснабжения пост.№18-па от 10.04.2023г Администрация Петраковского сельсовета.
4.2.	Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов	реквизиты	рег.№ ЭП-169-2019-49 от 12.11.2019
4.3.	Экспертное заключение специализированной организации по результатам обследования состояния котельной	реквизиты	Арх.№86/2ПК2019 06.2019г

4.4.	выводы экспертного заключения	краткое изложение	Общее состояние основных строительных конструкций здания характеризуется как ограниченно работоспособное.
------	-------------------------------	-------------------	---

Директор МУП ЖКХ "Петраковское"



Найдёнов В.И.