



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

### **Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований**

№ ГиЭ.001791.06.07.2022 от 06.07.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №298 от 20.06.2022 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское".
7. **Адрес объекта:** 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
  - протокол лабораторных исследований № 3229 от 06.07.2022г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13.  
Превышение ПДК - массовая концентрация бора (ионов бората)

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

**Врач по общей гигиене, эксперт:**

**О. В. Бабинцев.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ  
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ  
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)  
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,  
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen\_brbr@rambler.ru

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в  
 реестре аккредитованных  
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного  
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

6 июля 2022 г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3229 от 6 июля 2022 г.

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике:</b>		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"	
1.2	Юридический адрес*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №298 от 20.06.2022 г.	
<b>2</b>	<b>Сведения об образце</b>		
2.1	Код образца	005630.С.29.06.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка	
2.7	Объем партии*	-	Спецмарка* -
2.8	Объем (количество) образца*	1,5л	Ед. изм. -
2.9	Дата и время отбора*	29 июня 2022 г.	11:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"; 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-н местонахождения: Здвинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Найдёнов В.И. директор МУП ЖКХ Петраковское	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 29.06.2022	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	29 июня 2022 г.	14 Час 05 Мин
3	Дополнительные сведения		
	-		

\*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 058953				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29 июня 2022 г.	14	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	29 июня 2022 г.	Окончание:	5 июля 2022 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости "Флхорат-02-3М" Св. № 76218558 от 06.07.2021 до 06.07.2022;  
 Анализатор жидкости АНИОН-7010 Св. № С-НН/22-07-2021/81045354 от 22.07.2021 до 22.07.2022; Весы  
 аналитические электронные NR-250 AZG Св. № С-НН/14-02-2022/131917282 от 14.02.2022 до 14.02.2023;  
 Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
005630.С.29.06.2022 питьевая вода			
Жесткость/жесткость общая	0,30±0,05	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Массовая концентрация бора (ионов бора)	0,73±0,20	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация марганца	0,052±0,008	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация общего железа	< 0,10	мг/л	ГОСТ 4011-72
Массовая концентрация фторидов	0,50±0,07	мг/л	ГОСТ 4386-89
Мутность	< 0,58	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	1,34±0,13	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
рН	8,4±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	887,2±88,7	мг/л	ГОСТ 18164-72
Хлориды	84,8±12,7	мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	3,6±1,1	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

*Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.*

Лицо, ответственное  
за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ фельдшер - лаборант  
(должность)

\_\_\_\_\_ *Л.В. Апарина*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ Л.В. Апарина  
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА