



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ. 000553 05.04.2022 от 05.04.2022

- 1. Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
- 2. Дата(ы) изготовления *:**
- 3. Изготовитель(и) *:**
- 4. Объем(ы) партии *:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское".
- 7. Адрес объекта:** Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, севернее 500м от деревни; 632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, Центральная ул, д. 39
- 8. Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, севернее 500м от деревни; 632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, Центральная ул, д. 39
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
-протоколы лабораторных исследований №№ 991, 993 от 25.03.2022г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 11. Заключение:** заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13 (превышение содержания массовой концентрации бора (ионов бората))

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

С. Н. Колотов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел./факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001 E-mail: cgsen_hrb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

25 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 993 от 25 марта 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"	
1.2	Юридический адрес*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №106 от 22.03.2022 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	001309.С.22.03.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка	
2.7	Объём партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	22 марта 2022 г.	09:15 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"; 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, Центральная ул, д. 39, колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Найдёнов В.И. директор МУП ЖКХ Петраковское	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 22.03.2022	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	22 марта 2022 г.	10 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	КСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ПЗ 056354			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 марта 2022 г.	10	час	50
Даты проведения испытаний	Начало:	22 марта 2022 г.	Окончание:	25 марта 2022 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 65954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 69257864 от 08.06.2021 до 08.06.2022; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № 76218558 от 06.07.2021 до 06.07.2022; Низкотемпературная лабораторная электролечь SNOI 24/200 LP Св. № 5,6 от 10.02.2022 до 10.02.2023; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/14-02-2022/131917282 от 14.02.2022 до 14.02.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
001309.С.22.03.2022 питьевая вода			
Жесткость/жесткость общая	2,0±0,3	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация бора (ионов бората)	0,72±0,20	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация марганца	0,062±0,009	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация общего железа	< 0,1	мг/л	ГОСТ 4011-72
Массовая концентрация фторидов	0,50±0,07	мг/л	ГОСТ 4386-89
Мутность	< 0,5В	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	1,02±0,10	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
pH	8,5±0,2	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	875,8±87,6	мг/л	ГОСТ 18164-72
Хлориды	54,9±8,2	мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	2,3±0,7	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

25 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ

№ 991 от 25 марта 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"	
1.2	Юридический адрес*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №106 от 22.03.2022 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	001308.С.22.03.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	22 марта 2022 г.	09:05 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"; 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, севернее 500м от деревни, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Найдёнов В.И. директор МУП ЖКХ Петраковское	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 22.03.2022	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	22 марта 2022 г.	10 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения		
	-		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ПЗ 056353			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 марта 2022 г.	10	час	50
Даты проведения испытаний	Начало:	22 марта 2022 г.	Окончание:	25 марта 2022 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 69954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 69257864 от 08.06.2021 до 08.06.2022; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № 76218558 от 06.07.2021 до 06.07.2022; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOB 24/200 LP Св. № 5,6 от 10.02.2022 до 10.02.2023; Весы аналитические электронные NR-250 AZG Св. № С-НН/14-02-2022/131917282 от 14.02.2022 до 14.02.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
001308.с.22.03.2022 питьевая вода			
Жесткость/жесткость общая	2,0±0,3	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация бора (ионов бората)	0,77±0,21	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация марганца	0,066±0,009	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Массовая концентрация общего железа	< 0,1	мг/л	ГОСТ 4011-72
Массовая концентрация фторидов	0,50±0,07	мг/л	ГОСТ 4386-89
Мутность	< 0,58	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	1,02±0,10	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
pH	8,5±0,2	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	879,4±87,9	мг/л	ГОСТ 18164-72
Хлориды	54,9±8,2	мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	2,7±0,8	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА